

ITOŚ.6220.1.2022.MCh
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJA
WÓJTA GMINY NOWA RUDA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) – zwanej dalej „u.o.o.ś”, w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) – zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku RP Global Solar II Sp. z o. o. z/s przy ul. Romualda Traugutta 149, 71 – 314 Szczecin z dnia 3 czerwca 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 45 MWp realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb) 110, 108, 198, 204/1, 209, 210, 946/7, 503, 504, 500 w obrębie Wolibórz, gminie Nowa Ruda, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim”**

ORZEKAM

ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 45 MWp realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb) 110, 108, 198, 204/1, 209, 210, 946/7, 503, 504, 500 w obrębie Wolibórz, gminie Nowa Ruda, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim”, przy uwzględnieniu:

- 1) wyników uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 u.o.o.ś.,**
 - 2) ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,**
 - 3) wyników postępowania z udziałem społeczeństwa,**
- i jednocześnie określam:**

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja jest przykładem bezemisyjnej elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii – w trakcie funkcjonowania nie wprowadza do środowiska żadnych zanieczyszczeń. Cel planowanej działalności jest ściśle związany z wymogami pakietu klimatycznego, do którego zobowiązało się Państwo Polskie poprzez pośrednie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z elektrowni węglowych, a także z realizacją zobowiązania wynikającego z art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 328, str. 82 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych nr 110, 108, 198, 204/1, 209, 210, 946/7, 503, 504, 500 obręb geodezyjny Wolibórz, gmina Nowa Ruda na powierzchni nieprzekraczającej 34,5 ha.

Dana inwestycja zalicza się na mocy § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako zabudowa przemysłowa z systemami fotowoltaicznymi o nieprzekraczającej powierzchni do 34,5 ha.

Według podziału fizyczno – geograficznego Polski obszar inwestycji położony jest w obrębie makroregionu Sudety Środkowe, który leży w południowo – zachodniej Polsce. Obszar objęty planowaną inwestycją jest zlokalizowany na terenie, który nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MWp. Montaż paneli zostanie wykonany wraz z niezbędnymi elementami wspomagającymi konstrukcje nośne oraz urządzenia przetwarzające i przekazujące wytworzoną energię elektryczną do linii średniego napięcia lokalnego zakładu energetycznego, a następnie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Obszar przeznaczony pod montaż instalacji składa się z trzech kompleksów oznaczonych w Raporcie jako Wolibórz 1, Wolibórz 2 oraz Wolibórz 3 i aktualnie stanowi teren pól uprawnych, porośniętych zbożem ozimym.

Obszar Wolibórz 1 obejmuje teren działek o nr ewidencyjnym 108 i 110 w obrębie geodezyjnym Wolibórz. Sumaryczna powierzchnia ww. działek wynosi 10,1403 ha. Powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie wynosi 7,7 ha, przy czym powierzchnia wyłączeń w odniesieniu do danych działek ewidencyjnych wynosi 2,4 ha.

W sąsiedztwie kompleksu Wolibórz 1 znajdują się:

- od strony północnej – zadrzewienia oraz rzeka Włodzica w odległości około 160 m;
- od strony wschodniej – pola uprawne, zadrzewienia;
- od strony południowej – obszary zurbanizowane, rzeka Włodzica w odległości około 35 m;
- od strony zachodniej – tereny pól uprawnych.

Obszar Wolibórz 2 obejmuje teren działek o nr ewidencyjnym 198, 204/1, 209, 946/7 oraz 210 w obrębie geodezyjnym Wolibórz. Sumaryczna powierzchnia działek wynosi 22,5228 ha. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosi 19,3 ha, zaś powierzchnia wyłączeń w odniesieniu do danych działek ewidencyjnych wynosi 3,2 ha.

W sąsiedztwie ww. obszaru znajdują się:

- od strony północnej – zadrzewienia, zabudowa domków jednorodzinnych oraz rzeka Włodzica w odległości około 650 m;
- od strony wschodniej – pola uprawne, obszary leśne;
- od strony południowej – boisko miejskie, obszary zurbanizowane, rzeka Włodzica w odległości około 400 m;
- od strony zachodniej – tereny pól uprawnych.

Obszar Wolibórz 3 obejmuje teren działek o nr ewidencyjnym 500, 503 oraz 504 w obrębie geodezyjnym Wolibórz. Sumaryczna powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 8,7181 ha, natomiast powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie – 7,5 ha. Powierzchnia wyłączeń w odniesieniu do powyższych działek stanowi 1,2 ha.

W sąsiedztwie planowanej inwestycji – Wolibórz 3, znajdują się:

- od strony północnej – pola uprawne oraz zarybione zbiorniki wodne;
- od strony wschodniej – pola uprawne, droga (ul. Dębówka);
- od strony południowej – pola uprawne, gospodarstwa rolne;
- od strony zachodniej – tereny pól uprawnych z pojedynczymi zadrzewieniami śródpolnymi.

Planowana farma fotowoltaiczna znajdować się będzie poza formami ochrony przyrody ujętymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm.).

Na terenie inwestycji nie występują pomniki przyrody, miejsca kultu religijnego, stanowiska archeologiczne ani zabytki, co oznacza, iż dla danej inwestycji nie dotyczą nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).

Na terenie obszaru – Wolibórz 2 oraz Wolibórz 3 stwierdzono występowanie rośliny z gatunku pierwiosnek wyniosły *Primula elatior*, który objęty jest częściową ochroną gatunkową. Obszar, na którym występuje ww. roślina na obu obszarach zostanie objęty buforem wyłączeniowym i podczas inwestycji zostanie w stanie naruszonym.

2. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków i wymagań:

- 1) Prace ziemne związane z realizacją inwestycji – w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed wykonaniem ww. prac dokona oglądu terenu pod kątem obecności gniazd ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin i zasady prowadzenia prac; w pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
- 2) Pnie drzew narażone na uszkodzenie mechaniczne odeskować do wysokości około 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu); odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczenia drzew, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
- 3) Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie; odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20° C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
- 4) Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.

- 5) Wzdłuż zachodniej i południowej granicy terenu inwestycji wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o łącznej długości około 750 m i szerokości około 1,5 m. Do nasadzeń wykorzystać rodzime gatunki krzewów, np. dereń świdwa *Cornus sanguinea*, tarnina *Prunus spinosa*, głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna*, szakłak pospolity *Rhamnus cathartica*. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres minimum 3 lat. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować ewentualne wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
- 6) Panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłoki antyrefleksyjne.
- 7) Zachować minimum 20 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią gruntu a ogrodzeniem terenu inwestycji (ogrodzenie bez podmurówki, winno by nieostro zakończone, aby nie kaleczyło ono zwierząt). Ogrodzenie farmy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 m od obszarów leśnych i zadrzewionych.
- 8) Element instalacji w obrębie farmy fotowoltaicznej:
 - a) Wolibórz 1 – zlokalizować w odległości co najmniej 125 m od północy, co najmniej 100 m od wschodu, co najmniej 70 m od zachodu i co najmniej 180 m od południa od rowów melioracyjnych/cieków wodnych,
 - b) Wolibórz 2 – zlokalizować w odległości co najmniej 10 m od cieku oraz rowu melioracyjnego,
 - c) Wolibórz 3 – zlokalizować w odległości co najmniej 10 m od rowu melioracyjnego/cieku.
- 9) Nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły.
- 10) Bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu.
- 11) W przypadku skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie zastosować sorbent oraz usunąć skażoną warstwę gruntu, a teren przywrócić do stanu pierwotnego.
- 12) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie terenu inwestycji prowadzić po 1 września i rozpoczynać od środka farmy i kierować się stopniowo ku jej brzegom.
- 13) Jeżeli w trakcie trwania prac zostaną odkryte przedmioty i obiekty, które mogą stanowić zabytki archeologiczne, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie przerwać prowadzone działania i zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- 14) Prace budowlane prowadzić w porze dziennej w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰.
- 15) Drogi dojazdowe do farmy fotowoltaicznej należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym.
- 16) Należy ustalić trasy przejazdu i organizacji ruchu pojazdów poruszających się po placu budowy i na drogach dojazdowych zapewniające ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się.
- 17) W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
- 18) Miejsca przeznaczone na gromadzenie materiałów budowlanych oraz postój pojazdów należy oznaczyć i zabezpieczyć przed emisją zanieczyszczeń do środowiska poprzez zastosowanie mat szczelnych, folii bądź innych środków technicznych zabezpieczających grunt przed przeciekami.
- 19) Czyszczenie paneli fotowoltaicznych należy przeprowadzać 1 – 2 razy do roku, mechanicznie przy zastosowaniu wody destylowanej bez dodatku detergentów. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń powierzchni paneli dopuszcza się użycie środków biodegradowalnych.
- 20) Plac budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych na wypadek awarii transformatorów, a zebrane materiały czasowo magazynować w zabezpieczonym miejscu i niezwłocznie przekazać uprawnionym podmiotom do utylizacji.
- 21) Podczas prowadzenia ewentualnych awaryjnych napraw i tankowania maszyn budowlanych, miejsce wykonywania tych prac zabezpieczyć np. specjalistyczną folią lub matą sorpcyjną.
- 22) W przypadku wyboru transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, należy zastosować indywidualne, szczelne misy olejowe dla każdego pojedynczego transformatora o odpowiednio dobranej pojemności, pozwalające przejąć 110% oleju zawartego w transformatorze oraz ciecz gaśniczą.
- 23) Transformatory należy umieścić w zamkniętych kontenerach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.
- 24) Ewentualne wymiany olejów w transformatorach należy zlecać wyspecjalizowanym firmom.
- 25) Instalację fotowoltaiczną oraz towarzyszącą jej infrastrukturę należy wykonać w kolorach neutralnych, stonowanych oraz niewyróżniających się w otoczeniu.
- 26) Instalację należy utrzymywać w należytej sprawności i prowadzić okresową kontrolę stanu technicznego wszystkich urządzeń.
- 27) Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantującym zachowanie dopuszczalnych

poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu.

- 28) Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji należy gromadzić i magazynować w sposób zorganizowany, selektywny, w szczelnych i zamkniętych kontenerach, a następnie przekazywać firmom posiadającym stosowne zezwolenia na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.
- 29) Powstające w fazie realizacji inwestycji ścieki socjalno – bytowe należy gromadzić w szczelnych bezodpływowych zbiornikach i regularnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno – budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 u.o.o.ś.

- 1) Nie lokalizować paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury towarzyszącej na powierzchni:
 - a) 2,4 ha na działkach nr 108 i 110 obręb geodezyjny Wolibórz,
 - b) 3,2 ha na działkach nr 198, 204/1, 209, 210, 946/7 obręb geodezyjny Wolibórz,
 - c) 7,5 ha na działkach nr 500, 503 i 504 obręb geodezyjny Wolibórz.

Szczegółową, lokalizację przedmiotowych wyłączeń terenów należy uzgodnić ze specjalistą botanikiem.

- 2) Wszystkie sieci elektroenergetyczne należy prowadzić pod powierzchnią ziemi.
- 3) Stacje transformatorowe oraz panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w system zabezpieczeń od porażeń (uziemiające).
- 4) Zaprojektować konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych mocowane w gruncie metodą bezfundamentową, przy czym zakotwienie w ziemi winno być wykonane na głębokości około 1,5 – 2,5 m.
- 5) Odległość pomiędzy rzędami paneli winna wynieść od 1 do 10 m, natomiast wysokość instalacji nad ziemią – do 5m, zaś minimalna odległość pomiędzy dolną krawędzią modułu, a powierzchnią terenu winna wynieść około 0,5 m.
- 6) Zaprojektować panele fotowoltaiczne o powłoce antyrefleksyjnej, bez modułu automatycznego naprowadzania.
- 7) Pomiedzy dolną krawędzią ogrodzenia inwestycji a powierzchnią ziemi pozostawić wolną przestrzeń o wysokości około 20 cm.

- 8) Infrastrukturę techniczną farmy jak również jej ogrodzenie zaprojektować w barwach stonowanych, zbliżonych do naturalnych kolorów takich jak szarość, zieleń lub brąz w celu ograniczenia widoczności farmy w otaczającym terenie.
- 9) W przypadku zastosowania transformatora olejowego należy wyposażyć go w szczelną misę olejową mogącą pomieścić 110 % zawartości oleju.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ww. ustawy przez poważną awarię należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Natomiast art. 3 pkt 24 ww. ustawy definiuje poważną awarię przemysłową jako poważną awarię w zakładzie.

Zgodnie z przytoczoną definicją elektrownie fotowoltaiczne nie należą do grupy obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska w wyniku wystąpienia pożaru, wybuchu lub wycieku paliwa.

Ponadto, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie występują przesłanki świadczące o możliwości zaliczenia elektrowni fotowoltaicznej do zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie inwestycji nie będą bowiem przechowywane ani wykorzystywane substancje niebezpieczne, które mogłyby w sposób niekontrolowany przeniknąć, w krótkim okresie i w znaczących ilościach, do atmosfery, powodując natychmiastowe powstanie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zaistnienie takiego zagrożenia z opóźnieniem lub zmiany klimatu.

Podczas realizacji oraz eksploatacji danego przedsięwzięcia występuje potencjalne ryzyko wystąpienia awarii, jednakże sytuacje awaryjne w przedmiotowym przedsięwzięciu mogą być jedynie przypadkowe i niezamierzone.

Jednym z podstawowych zadań podczas eksploatacji farmy fotowoltaicznej będzie niedopuszczenie do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi. Wykorzystywanie przy transporcie maszyn o napędzie spalinowym, a także transformatorów olejowych może stanowić potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych jedynie w sytuacjach awaryjnych, związanych z rozlaniem substancji ropopochodnych. Istnieje wtedy pewne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi gruntu, a następnie wód gruntowych.

Zagrożenie zanieczyszczeniem będą zminimalizowane poprzez utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym i składowanie paliw poza terenem eksploatacji. W zależności od obranej technologii, przy stosowaniu środków ochronnych oraz zabezpieczeń, regularnej konserwacji oraz prawidłowej eksploatacji niniejsza inwestycja nie będzie powodować ingerencji w środowisko wodno-gruntowe. Wszelkie uzupełnianie paliwa, smarowanie, przeglądy, naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów będą wykonywane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych do gruntu i dalej do wód gruntowych. W przypadku awarii połączonej z rozlaniem i wyciekami substancji ropopochodnych i co za tym idzie, z zanieczyszczeniem gruntu, zastosowane zostaną odpowiednie środki neutralizujące, aby nie dopuścić do przedostania się substancji ropopochodnych do wód gruntowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczą przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze względu na zakres, skalę i położenie geograficzne przedsięwzięcia wyklucza się możliwość oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski. Odległość do najbliższej położonej granicy wynosi ponad 30 km w linii prostej. Z uwagi na powyższe, nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym w rozumieniu Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

II. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, który stanowi integralną część decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 07.06.2022 r.) Inwestor – RP Global Solar II Sp. z o. o. z/s przy ul. Romualda Traugutta 149, 71 – 314 Szczecin – zwany dalej „Wnioskodawcą”, reprezentowany przez pełnomocnika Pana _____, wystąpił do Wójta Gminy Nowa Ruda z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 45 MWp realizowanego na działkach ew. (nr, arkusz mapy, obręb) 110, 108, 198, 204/1, 209, 210, 946/7, 503, 504, 500 w obrębie Wolibórz, gminie Nowa Ruda, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim”.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 u.o.o.ś. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym w niniejszej sprawie na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś. jest Wójt Gminy Nowa Ruda.

Na podstawie wniosku ustalono, że inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów, o których mowa w art. 74 ust. 1 u.o.o.ś. za strony postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. uznano Wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę. Ponieważ w przedmiotowym postępowaniu liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś. oraz art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o podejmowanych przez tut. organ czynnościach odbywało się w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie jego treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2, 57 – 400 Nowa Ruda oraz przez przekazanie do właściwego miejscowo Sołtysa wsi Wolibórz w celu rozwieszenia na tablicy ogłoszeń w ww. Sołectwie.

W tym miejscu należy również wskazać, iż w toku prowadzonego postępowania stronom zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu, w tym zapoznania się z aktami sprawy, a także składania uwag i wniosków.

Mając powyższe na uwadze organ zawiadomieniem – obwieszczeniem z dnia 23 czerwca 2022 r. nr ITOŚ.6220.1.2022 poinformował strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, jak również o wystąpieniu do organów opiniujących wskazanych w art. 64 ust. 1, 2 i 4 u.o.o.ś.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś. Wójt Gminy Nowa Ruda wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – zwanego dalej „RDOŚ” (pismo nr ITOŚ.6220.1.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., data doręczenia – 30.06.2022 r.) w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego określenia jej zakresu. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 u.o.o.ś. organ wystąpił także o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku – zwanego dalej „PPIS” (pismo nr ITOŚ.6220.1.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., data doręczenia – 29.06.2022 r.) w celu wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni Wód Polskich w Nysie – zwanego dalej „PGW WP”, jako organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych (pismo nr: ITOŚ.6220.1.2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., data doręczenia – 01.07.2022 r.) o opinię dotyczącą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Ww. organom przekazano w załączeniu wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”) wraz z niezbędnymi załącznikami.

PPIS postanowieniem nr NS.ZNS.9022.7.27.2022.WB z dnia 13 lipca 2022 r. stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i opracować raport w zakresie określonym w art. 66 u.o.o.ś.

PGW WP pismem nr WR.ZZŚ.4.435.91.2022.JP z dnia 29 lipca 2022 r. (data wpływu – 01.08.2022 r.) wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu.
2. W przypadku skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie zastosować sorbent oraz usunąć skażoną warstwę gruntu, a teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Ww. wymagania Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawarł w sentencji decyzji.

RDOŚ pismem nr WOOŚ.4220.478.2022.NB.1 z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 18.07.2022 r.) poinformował o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność szczegółowej analizy materiału dowodowego wskazując przy tym przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 16 września 2022 r.

Następnie postanowieniem nr WOOŚ.4220.478.2022.NB.2 z dnia 15 września 2022 r. RDOŚ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz jednocześnie wskazał, iż zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art. 66 u.o.o.ś. ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania przedsięwzięcia na:

1. gatunki zwierząt, roślin i grzybów chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.), z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) i z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) zwłaszcza roślinę gatunku pierwiosnek wyniosły *Primula elatior*,
2. stopień i sposób wykorzystania przez ptaki terenu przewidzianego pod farmę wraz z jego otoczeniem oraz rozpoznanie miejsc lęgowych ptaków, korzystania z potencjalnych żerowisk na terenie i w otoczeniu farmy oraz ocenę strat pod kątem utraty siedlisk ptaków (użytki zielone, rolne i innych elementów wykorzystywanych przez ptaki),
3. różnorodność biologiczną oraz funkcjonowanie głównego korytarza ekologicznego Góry Złote – Góry Sowie GKZ-7B oraz lokalnych szlaków migracyjnych zwierząt,
4. krajobraz.

Wnioskodawca w związku z otrzymanym postanowieniem RDOŚ nr WOOŚ.4220.478.2022.NB.2 z dnia 15 września 2022 r., pismem z dnia 21 listopada 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 28.11.2022 r.) przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zwany dalej „Raportem”.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 u.o.o.ś. przekazując w załączeniu Raport, Wójt Gminy Nowa Ruda pismem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 15 grudnia 2022 r. wystąpił do RDOŚ i PGW WP o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do PPIS w celu zasięgnięcia opinii tego organu co do zapisów zawartych w Raporcie (obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 15 grudnia 2022 r.).

Z uwagi na fakt, iż PGW WP wyraziło wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie

art. 77 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś. pismem nr WR.ZZŚ.4.4360.7.2022.JP z dnia 28 grudnia 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 03.01.2023 r.) odstąpiło od uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zaznaczenia wymaga fakt, iż Inwestor pismem z dnia 3 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 09.01.2023 r.) przedłożył uzupełnienie do Raportu. Jednocześnie pismem z dnia 12 stycznia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 16.01.2023 r.) Inwestor poinformował o przekazaniu ww. uzupełnienia do RDOŚ.

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ pismem nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.1 z dnia 19 stycznia 2023 r. poinformował o niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania dokumentacji sprawy, w tym Raportu wyznaczając równocześnie nowy termin załatwienia sprawy do dnia 9 marca 2023 r.

W dniu 24 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda wydał obwieszczenie nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh informujące strony o zmianie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ.

PPIS nie wydał opinii w terminie wskazanym w art. 77 ust. 6 u.o.o.ś., tym samym tut. Organ w myśl art. 78 ust. 4 u.o.o.ś. niewydanie przez PPIS opinii potraktował jako brak zastrzeżeń (notatka służbowa z dnia 24 stycznia 2023 r.).

Jednocześnie w dniu 26 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda pismem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh przekazał do PPIS otrzymane od Wnioskodawcy uzupełnienie do Raportu (obwieszczenie nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 26 stycznia 2023 r.).

W dniu 7 lutego 2023 r. do Urzędu Gminy Nowa Ruda wpłynęła petycja społeczności lokalnej zawierająca zbiorczy sprzeciw wobec planowanych w obrębie wsi Wolibórz trzech przedsięwzięć, w tym również wobec inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podpisani pod protestem mieszkańcy sprzeciwiają się realizacji przedsięwzięciom argumentując, że ich realizacja wpłynie negatywnie zarówno na stan środowiska, krajobraz oraz życie społeczności lokalnej. Dodatkowo podnoszą, że pokrycie panelami fotowoltaicznymi znacznego obszaru wsi pozbawi ich możliwości rekreacyjnego korzystania z atrakcyjnie położonych dróg polnych stanowiących tradycyjne trasy spacerowe zarówno mieszkańców, jak i dla turystów. Zaznaczają jednocześnie, że obszar objęty inwestycją widoczny jest z okolicznych punktów widokowych. Ponadto wskazują, że tereny inwestycji wpłyną negatywnie na panoramę Woliborza widoczną z przełęczy Woliborskiej będącej częścią Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz z wieży widokowej usytuowanej na Górze Św. Anny. Uważają, że daleko idące zeszpecenie krajobrazu zasadniczo uniemożliwi

rozwój branży turystycznej w ich miejscowości. Obawiają się także, że konsekwencją realizacji inwestycji będzie spadek wartości ich nieruchomości. Protestujący wnoszą o rezygnację z planów budowy wszystkich inwestycji i objęcie terenu wsi Wolibórz ochroną w celu harmonijnego i zgodnego z interesem mieszkańców rozwoju wsi.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy wziął pod uwagę głos i opinię mieszkańców wsi Wolibórz i pismem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 24 lutego 2023 r. wezwał Wnioskodawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kwestii poruszanych w petycji.

RDOŚ pismem nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.2 z dnia 9 marca 2023 r. poinformował o niemożności załatwienia sprawy w terminie wskazanym w piśmie z dnia 19 stycznia 2023 r. nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.1 ze względu na konieczność uzupełnienia Raportu, wyznaczając równocześnie nowy termin załatwienia sprawy do dnia 9 maja 2023 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda obwieszczeniem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 14 marca 2023 r. poinformował strony postępowania o zmianie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ.

W dniu 14 marca 2023 r. Pan _____ będący stroną przedmiotowego postępowania wystąpił z wnioskiem o udostępnienie akt sprawy i możliwości wykonania dokumentacji fotograficznej w zakresie sprzeciwu (petycji) złożonego przez lokalną społeczność.

Wójt Gminy Nowa Ruda w odpowiedzi na ww. wniosek strony pismem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 22 marca 2023 r. poinformował zainteresowanego, iż przedmiotowa petycja nie stanowi części akt ww. sprawy i nie może być mu udostępniona. Ponadto zaznaczono, iż na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2011 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) treść petycji została opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda i dostępna jest w zakładce „Petycje”.

W dniu 20 marca 2023 r. do Urzędu Gminy Nowa Ruda wpłynęło pismo Inwestora z dnia 16 marca 2023 r., w którym odniósł się do obaw mieszkańców wyrażonych w petycji.

RDOŚ pismem nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.3 z dnia 16 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 21.03.2023 r.) wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień do Raportu, o czym tut. Organ poinformował strony postępowania wydając w dniu 23 marca 2023 r. obwieszczenie nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh.

Wójt Gminy Nowa Ruda poprzez obwieszczenie nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 13 kwietnia 2023 r. podał do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez Inwestora wyjaśnień do Raportu.

Wskazać również należy, iż Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wskutek przeprowadzonej autokontroli ustalił, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej pominął wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nakładającego na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia Raportu, stąd też konieczne było wydanie stosownych postanowień nawet po opracowaniu przedmiotowego Raportu.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 13 kwietnia 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda wydał stosowne postanowienie o czym poinformował strony postępowania poprzez obwieszczenie nr ITOŚ. 6220.1.2022.MCh. Równocześnie postanowieniem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu (obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 13 kwietnia 2023 r.).

W dniu 20 kwietnia 2023 r. do tut. Urzędu wpłynął Raport. Złożenie ww. dokumentu przez Wnioskodawcę w ustawowym terminie spowodowało usunięcie przyczyny zawieszenia postępowania dając podstawy do jego podjęcia w drodze postanowienia Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ. 6220.1.2022.MCh z dnia 28 kwietnia 2023 r. (obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 28 kwietnia 2023 r.).

Realizując obowiązek wynikający z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 u.o.o.ś. Wójt Gminy Nowa Ruda ponownie wystąpił o wydanie opinii oraz uzgodnienia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do RDOŚ, PPIS oraz PGW WP, powiadamiając o tej czynności Organu strony postępowania przez obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 28 kwietnia 2023 r.

W toku prowadzonego postępowania RDOŚ pismem nr WOOS.4221.181.2022.NB.4 z dnia 9 maja 2023 r. poinformował o niemożności załatwienia sprawy w terminie wskazanym w piśmie z dnia 9 marca 2023 r. nr WOOS.4221.181.2022.NB.3, ze względu na konieczność analizy przesłanego uzupełnienia, wyznaczając równocześnie nowy termin załatwienia sprawy do dnia 9 czerwca 2023 r. – obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 11 maja 2023 r.

Obwieszczeniem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 13 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda zawiadomił strony postępowania, iż w związku

z ponownym wystąpieniem do organów właściwych w sprawie o wydanie opinii oraz uzgodnienia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

- 1) PGW WP pismem nr WR.ZZŚ.4.4900.5.2023.JP z dnia 30 maja 2023 r. odstąpiło od uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;
- 2) PPIS nie wydał w ustawowym terminie opinii, co w świetle obowiązujących przepisów traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Jednocześnie w ramach powyższego obwieszczenia poinformował, że RDOŚ pismem z dnia 7 czerwca 2023 r. sygn. akt. WOOŚ.4221.181.2022.NB.45 ze względu na konieczność analizy uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 9 maja 2023 r., przewidywane załatwienie sprawy przez tamtejszy organ nastąpi w terminie do dnia 29 lipca 2023 r.

Następnie, poprzez obwieszczenie nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 31 lipca 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda zawiadomił strony postępowania, że RDOŚ:

- 1) pismem z dnia 25 lipca 2023 r. nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.6 w związku ze złożonym uzupełnieniem do sprawy, wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień do Raportu oddziaływania na środowisko,
- 2) pismem z dnia 28 lipca 2023 r. nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.7 poinformował o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie wskazanym w piśmie z dnia 7 czerwca 2023 r. nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.5, ze względu na konieczność uzupełnienia ww. Raportu i wskazał nowy przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 14 września 2023 r.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 36 § 1 i 2 k.p.a., Wójt Gminy Nowa Ruda zawiadomił strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o braku możliwości załatwienia sprawy przez tut. Organ w ustawowym terminie, ustalając jednocześnie przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31 października 2023 r.

W dniu 1 sierpnia 2023 r. w związku z wezwaniem RDOŚ, Inwestor dostarczył do tut. Organu uzupełnienie do Raportu informując również o przekazaniu ww. dokumentu bezpośrednio do RDOŚ.

Mając powyższe na uwadze pismem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 4 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda odesłał uzupełnienie do Raportu do PPIS (obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 4 sierpnia 2023 r.).

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda otrzymał postanowienie RDOŚ nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.8 z dnia 25 sierpnia 2023 r. uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia w wariantcie proponowanym przez Wnioskodawcę

(obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr ITOŚ.6220.1.2022.MC z dnia 30 sierpnia 2023 r.).

W ww. postanowieniu RDOŚ określił:

I. Istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji, tj.:

1. Prace ziemne związane z realizacją inwestycji – w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed wykonaniem ww. prac dokona oglądu terenu pod kątem obecności gniazd ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin i zasady prowadzenia prac; w pozostałym okresie od 16 października do końca lutego, ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Pnie drzew narażone na uszkodzenie mechaniczne odeskować do wysokości około 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu); odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczenia drzew, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
3. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie; odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20° C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
4. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
5. Wzdłuż zachodniej i południowej granicy terenu inwestycji wprowadzić pas zieleni izolacyjnej o łącznej długości około 750 m i szerokości około 1,5 m. Do nasadzeń wykorzystać rodzime gatunki krzewów, np. deren *swidwa* *Cornus sanguinea*, tarnina *Prunus spinosa*, glóg jednoszyikowy *Crataegus monogyna*, szaklak pospolity *Rhamnus cathartica*. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres minimum 3 lat. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować ewentualne wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
6. Panele fotowoltaiczne wyposażyć w powłoki antyrefleksyjne.
7. Zachować minimum 20 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią, gruntu a ogrodzeniem terenu inwestycji (ogrodzenie bez podmurówki, winno by nieostro

zakończony, aby nie kaleczyło ono zwierząt). Ogrodzenie farmy zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 m od obszarów leśnych i zadrzewionych.

8. Element instalacji w obrębie farmy fotowoltaicznej:

- a) Wolibórz 1 – zlokalizować w odległości co najmniej 125 m od północy, co najmniej 100 m od wschodu, co najmniej 70 m od zachodu i co najmniej 180 m od południa od rowów melioracyjnych/cieków wodnych,
- b) Wolibórz 2 – zlokalizować w odległości co najmniej 10 m od cieku oraz rowu melioracyjnego,
- c) Wolibórz 3 – zlokalizować w odległości co najmniej 10 m od rowu melioracyjnego/cieku.

9. Nie oświetlać terenu elektrowni w porze nocnej w sposób ciągły.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska na etapie eksploatacji:

- 1. Koszenie terenu inwestycji prowadzić po 1 września i rozpoczynać od środka farmy i kierować się stopniowo ku jej brzegom.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś:

1. Nie lokalizować paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury towarzyszącej:

- a) na powierzchni: 2,4 ha na działkach nr 108 i 110, obręb Wolibórz,
- b) 3,2 ha na działkach nr 198, 204/1, 209, 210, 946/7 obręb Wolibórz,
- c) 7,5 ha na działkach nr 500, 503, 504 obręb Wolibórz. Szczegółowa, lokalizację przedmiotowych wyłączeń terenów należy uzgodnić ze specjalistą botanikiem.

2. Wszystkie sieci elektroenergetyczne należy prowadzić pod powierzchnią ziemi.

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uznał zasadność warunków oraz wymagań odnoszących się do realizacji przedsięwzięcia określonych przez RDOŚ i w całości uwzględnił je w sentencji niniejszej decyzji.

Ponadto, PPIS nie wydał opinii w ustawowo określonym terminie 30 dni od dnia otrzymania Raportu, o którym mowa w art. 77 ust. 6 u.o.o.ś. Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Nowa Ruda stosownie do art. 78 ust. 4 u.o.o.ś. brak opinii PPIS w przedmiotowej sprawie potraktował jako brak zastrzeżeń (notatka służbowa z dnia 11 września 2023 r.).

Zgodnie z art. 33 u.o.o.ś. przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 11 września 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda przy ul. Niepodległości 2, 57 – 400 Nowa Ruda i tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz, zawiadomił wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 – dniowym, tj. od 11 września 2023 r. do 11 października 2023 r.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, spełniając wymóg art. 10 § 1 k.p.a., obwieszczeniem nr ITOŚ.6220.1.2022.MCh z dnia 17 października 2023 r. Wójt Gminy Nowa Ruda zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

Do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach procedury postępowania prowadzonej z udziałem społeczeństwa nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rozważając pod względem formalno – prawnym warunki środowiskowe realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, biorąc jednocześnie pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, w tym dane zawarte w Raporcie, pozytywne stanowiska organów opiniujących i uzgadniających planowane przedsięwzięcie oraz uwagi lokalnej społeczności wyrażone w petycji z dnia 7 lutego 2023 r., orzeczono jak w sentencji.

Za ustaleniem środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia przemawiały argumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak również z ustaleń Raportu stanowiącego główny dowód w sprawie.

Zaznaczenia wymaga fakt, iż przy rozpatrywaniu niniejszej sprawy tut. Organ wnikliwie przeanalizował również wynikające z uregulowań prawnych okoliczności uzasadniające ewentualne wydanie decyzji odmownej. Nie znajdując jednakże ku temu prawnych przesłanek Wójt Gminy Nowa Ruda uznał, iż zobowiązany jest do określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że na podstawie informacji oraz danych zawartych w Raporcie można wykluczyć sporne kwestie podniesione przez społeczność lokalną. Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów. W ocenie tut. Organu oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie niewielkie a dodatkowo, wszelkie ryzyka zostały zminimalizowane poprzez nałożenie na Inwestora określonych obowiązków.

W tym miejscu zaznaczenia wymaga fakt, iż w przypadku przedmiotowej inwestycji na etapie postępowania mającego na celu pozyskanie, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, wymaganych przepisami prawa uzgodnień co do warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zasięgnięcie opinii w tym zakresie organów współdziałających, żaden organ uzgadniający czy opiniujący nie wykazał, że przedsięwzięcie wpłynie w sposób znaczący na środowisko, krajobraz lub na jakość życia ludzi w najbliższym jego otoczeniu. Środowiskowe uwarunkowania niniejszej decyzji zostały uzgodnione z RDOŚ w drodze postanowienia nr WOOŚ.4221.181.2022.NB.8 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Wskazać nadto należy, że w myśl art. 80 k.p.a. aby udowodnić okoliczność negatywnego oddziaływania na środowisko, musi na to wskazywać całokształt materiału dowodowego, czego nie można stwierdzić w przypadku przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Dokonując analizy Raportu należy zaznaczyć, iż przedłożona dokumentacja wymagała uzupełnienia oraz przedłożenia stosownych wyjaśnień w zakresie aspektów środowiskowych oraz przyrodniczych. Ostatecznie jednak stwierdzić należy, iż Raport spełnia wymogi formalne oraz materialne, zawiera też ogół niezbędnych informacji pozwalających na ocenę przedsięwzięcia i jego oddziaływania na środowisko oraz informacje identyfikujące rodzaj i skalę skutków środowiskowych, w tym także społecznych. Raport pozwolił dokonać analizy oraz oceny kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 u.o.o.ś. Podkreślenia wymaga fakt, iż stosownie do art. 66 ust. 1 u.o.o.ś. Raport w sposób wystarczający opisuje warianty przedsięwzięcia uwzględniając przy tym jego szczególne cechy i określa przewidywane oddziaływanie na środowisko każdego z analizowanych wariantów oraz w czytelny sposób porównuje oddziaływania tych wariantów na elementy wskazane w art. 66 ust. 1 pkt 6a u.o.o.ś.

Ustalając środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia, tut. Organ zbadał m.in. jaki jest rodzaj oraz skala inwestycji, lokalizację, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie występują na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie przedłożonego Raportu ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerze ewidencyjnym: 110, 108, 198, 204/1, 209, 210, 946/7, 503, 504, 500 obręb geodezyjny Wolibórz, gm. Nowa Ruda.

Teren realizacji planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym stosownie do zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu.

Inwestor planuje przeznaczyć pod inwestycję powierzchnię do około 34,5 ha. Obszar przeznaczony pod montaż instalacji składa się z trzech kompleksów Wolibórz 1, Wolibórz 2 oraz Wolibórz 3 i aktualnie stanowi teren pól uprawnych. Wolibórz 1 – od północnej oraz wschodniej strony sąsiaduje z niewielkimi obszarami zadrzewieni. Obszar Wolibórz 2 położony jest wśród pól uprawnych, natomiast od strony wschodniej graniczy z obszernym terenem leśnym, natomiast obszar Wolibórz 3 wchodzi w skład terenu rolniczego, w którym nie występują lasy.

Na obszarze inwestycyjnym znajdują się gleby klasy RIIIb, RIV, RIVa, RVb oraz RV. Inwestycja realizowana będzie na gruntach RIV, RIVa, RVb oraz RV klasy bonitacyjnej.

Jak wynika z Raportu realizacja przedsięwzięcia przewiduje następujące etapy:

1. Dostarczenie materiałów na budowę instalacji.
2. Wykonanie otworów w glebie za pomocą wiertnicy, montaż ogrodzenia.
3. Budowa konstrukcji ramowej podtrzymującej panele fotowoltaiczne.
4. Wbijanie profili i montaż konstrukcji.
5. Montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanych konstrukcjach ramowych.
6. Podłączenie paneli fotowoltaicznych między sobą oraz do inwerterów.
7. Posadowienie stacji transformatorowych wraz z rozdzielniami i aparaturą pomiarowo – rozliczeniową.
8. Ułożenie kabli energetycznych od inwerterów do stacji transformatorowych.
9. Ułożenie kabla energetycznego – przyłącze do stacji transformatorowych.
10. Posadowienie magazynów energii.
11. Podłączenie paneli fotowoltaicznych do magazynów energii.
12. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Z Raportu wynika, iż instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z:

- paneli fotowoltaicznych wraz z systemem konstrukcji podparć paneli,
- drogi dojazdowej,
- placu manewrowego oraz miejsc postojowych,
- infrastruktury energetycznej naziemnej i podziemnej,
- linii energetycznej, stacji transformatorowych wraz z rozdzielniami i aparaturą pomiarową,

- magazynów energii,
- inwerterów,
- systemu monitoringu,
- systemu oświetlenia,
- innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej.

W Raporcie wykazano ponadto, że elektrownia fotowoltaiczna pracować będzie bezobsługowo, dlatego nie przewiduje się pomieszczeń socjalnych.

Panele fotowoltaiczne mocowane będą na stalowych lub aluminiowych konstrukcjach wsporczych, wbijanych lub wkręcanych bezpośrednio do gruntu. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 5 m.

Planowana jest instalacja transformatorów suchych lub olejowych, pod którymi zamontowane zostaną szczelne misy olejowe, zapobiegające ewentualnemu wyciekowi oleju transformatorowego do środowiska gruntowo – wodnego. Misy olejowe będą mogły pomieścić 110 % zawartości oleju w transformatorze.

W Raporcie przedstawione zostały warianty inwestycji (proponowany przez Wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny). Wariant alternatywny dotyczy posadowienia konstrukcji w gruncie. Rozważana była możliwość ich posadowienia z wykorzystaniem fundamentów betonowych, posadowionych na głębokości 2 m. Z uwagi na mniejszą ingerencję w środowisko glebowe zdecydowano o realizacji wariantu zaproponowanego przez Wnioskodawcę jako najkorzystniejszego dla środowiska.

Na etapie budowy farmy fotowoltaicznej wystąpi okresowo emisja hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych, związana z pracą silników sprzętu budowlanego oraz ruchem samochodów transportowych. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Ponadto autor Raportu deklaruje, że prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej.

Najbliższy teren chroniony akustycznie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w odległości około 33 m od działki inwestycyjnej, natomiast instalacja fotowoltaiczna oddalona będzie o około 120 m od terenów chronionych akustycznie.

Na etapie realizacji, a następnie eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, nie będą powstały ścieki przemysłowe, które mogłyby zanieczyścić glebę. Wody opadowe będą swobodnie infiltrowały w głąb gruntu, odprowadzane będą więc w sposób naturalny. Ścieki bytowe na etapie realizacji gromadzone

będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie ich zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Emisja hałasu oraz emisja gazów i pyłów do powietrza będzie mogła występować w wyniku niewielkiego ruchu pojazdów – maszyn związanych z utrzymaniem farmy. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będą również stacje transformatorowe oraz inwertery.

W związku z eksploatacją urządzeń elektrycznych w trakcie użytkowania elektrowni fotowoltaicznej będzie mieć miejsce emisja promieniowania elektromagnetycznego.

Ze względu na zlokalizowanie kabli w ziemi, a także biorąc pod uwagę to, iż urządzenia będą ekranowane przez metalową, uziemioną obudowę transformatora oraz z uwagi na znaczne oddalenie od najbliższych zabudowań, obiekty elektrowni fotowoltaicznych nie powinny powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia powstaną odpady, które zbierane będą w sposób selektywny, magazynowane w pojemnikach oraz w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazane zostaną uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania. Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie generować zanieczyszczeń do atmosfery.

Na etapie realizacji inwestycji woda do celów socjalnych będzie dostarczana w beczkowozach. Pracownicy będą korzystać z przenośnej toalety typu TOI-TOI. Ścieki bytowe ze szczelnego zbiornika przenośnej kabiny toaletowej będą okresowo usuwane przez specjalistyczne firmy. Prace będą wykonywane przy użyciu pojazdów w pełni sprawnych technicznie, bez wycieków substancji niebezpiecznych (benzyny, olejów itp.).

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia woda będzie używana do mechanicznego mycia paneli. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie 1 – 2 razy do roku za pomocą szczotki na wsięgniku oraz wody pozbawionej dodatku detergentów. Wykorzystanie powyższej metody nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wody opadowe lub roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

W czasie prac konserwacyjnych odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednostki planistycznie gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Włódzica o kodzie PLW60004122499. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), JCWP Włódzica została oceniona jako silnie zmieniona o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 125 o kodzie PLGW6000125, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu Raportu uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowane inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stwierdzić należy, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Zaznaczenia wymaga także fakt, iż planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336), w tym poza obszarami Natura 2000.

Ponadto zamierzona inwestycja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego „Gór Sowich”, specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071), a także głównego korytarza ekologicznego Góry Złote – Góry Sowie GKZ – 7B. Ponadto w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się rowy melioracyjne oraz w bliskim sąsiedztwie zbiorniki wodne.

Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) zlokalizowany jest w odległości około 400 m. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanej inwestycji stwierdzono występowania gatunku rośliny objętej ochroną na mocy

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), tj. pierwiosnka wyniosłego *Primula elatior*. Ponadto teren planowanego przedsięwzięcia stanowi miejsce występowania gatunków chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380) m.in. gąsiorka *Lanius collurio*, skowronka *Alauda arvensis*, kani rudej *Milvus milvus*, ropuchy szarej *Bufo bufo*.

Wprawdzie inwestycja realizowana będzie na obszarze górskim, w sąsiedztwie obszarów leśnych, to z uwagi na fakt, że całkowita wysokość zabudowanego modułu projektowanej elektrowni fotowoltaicznej łącznie z konstrukcją nośną wynosić będzie około 4 m ponad poziom terenu, inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na krajobraz.

Po przeanalizowaniu przedłożonego Raportu oraz jego uzupełnień stwierdzono, że przy uwzględnieniu warunków określonych w sentencji niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. formy ochrony przyrody, korytarz ekologiczny oraz zinwentaryzowane chronione gatunki roślin i zwierząt.

W tym miejscu wyjaśnienia wymaga fakt, iż wskazane w sentencji niniejszej decyzji, w szczególności poniższe warunki korzystania ze środowiska, mają na celu:

- 1) Warunek punktu 2.1 określony w niniejszej decyzji ma na celu zminimalizowanie negatywnego oddziaływania związanego z realizacją inwestycji na chronione gatunki ptaków, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub zerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją i eksploatacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla chronionych gatunków ptaków.
- 2) Zapisy warunków punktu 2.2 – 2.4 decyzji mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych a uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji inwestycji.
- 3) W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt – nałożono działania wskazane w warunku punktu 2.5 decyzji.

- 4) Z uwagi na fakt, iż poświata powodowana przez odbicie promieni świetlnych na powierzchni fotoogniw może mylić ptaki, które uznają poświatę jako tafle wody i lądując mogą rozbijać się o element elektrowni (szczególnie w warunkach nocnych) nałożono warunek punktu 2.6.
- 5) Warunki punktu 2.7 i 2.8 wskazane w przedmiotowej decyzji mają na celu utrzymanie możliwości migracji drobnych zwierząt, np. płazów, gadów i małych ssaków, w trakcie funkcjonowania przedmiotowej inwestycji oraz tras migracji zwierząt wzdłuż obszarów leśnych i cieków wodnych. Ponadto warunek punktu 2.8 ma na celu zachowanie stanowisk pierwiosnka wyniosłego *Primula elatior*, gatunku objętego ochroną częściową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, występującego wydłuż ciek w obrębie planowanej farmy fotowoltaicznej Wolibórz 2 oraz zachowania innych cennych terenów przyrodniczych w obrębie farm fotowoltaicznych Wolibórz 1 i Wolibórz 3.
- 6) Z uwagi na fakt, iż oświetlenie farmy może zakłócać dotychczasowy sposób bytowania owadów i nietoperzy nałożono warunek punktu 2.9.
- 7) Termin wykonywania koszenia wskazany w punkcie 2.12 umożliwić ma ukończenie cyklu rozwojowego roślin oraz utrzymanie siedlisk zwierząt, w szczególności ptaków. Wskazany w tym warunku sposób koszenia ma na celu umożliwienie ucieczki małym zwierzętom w trakcie wykonywania koszenia.
- 8) Warunek punktu 3.1 ma na celu przede wszystkim zachowanie w obecnym stanie cennych terenów przyrodniczych, stanowiących miejsce bytowania i zerowania gatunków zwierząt, m.in. gąsiorka *Lanius colluro*, a także ułatwienie migracji w obrębie terenu farmy. Ponadto mniejsza powierzchnia terenu zajęta przez panele fotowoltaiczne (w stosunku do pierwotnych założeń powierzchnia ta zmniejszy się z 41,35 ha na 34,5 ha) przełoży się na mniejszą skalę przedsięwzięcia i ograniczy jego wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz.
- 9) Warunek punktu 3.2 ma na celu ochronę awifauny na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Poprowadzenie sieci pod powierzchnią ziemi wykluczy możliwość kolizji ptaków z tymi elementami infrastruktury.

Ponadto w przypadku niemożliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin, zwierząt lub grzybów chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone

w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac Inwestor winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu, a czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia Inwestor przy przygotowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej planuje zastosowanie szeregu rozwiązań organizacyjnych chroniących środowisko m.in. takich jak:

- właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych na etapie budowy,
- dopuszczenie do pracy sprawnych maszyn i utrzymanie parku maszynowego w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska gruntowego wyciekami,
- postępowanie z odpadami, które powstaną na etapie budowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, w szczególności gromadzenie w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach oraz przekazywanie do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie pozwolenia,
- prowadzenie prac budowlanych o niskiej uciążliwości jedynie w porze dziennej,
- pozostawienie pasa buforowego (o szerokości co najmniej 10 m) pomiędzy ogrodzeniem farmy fotowoltaicznej, a zadrzewieniami i terenami leśnymi, znajdującymi się w sąsiedztwie terenu inwestycji,
- panele będą wyposażone w powierzchnię antyrefleksyjną, aby ograniczyć odbicie promieni słonecznych w taki sposób, aby przelatujące ptaki nie były oślepiane ani nie myliły instalacji z powierzchniami zbiorników wodnych,
- do mycia paneli nie używane będą detergenty, a jedynie woda demineralizowana,
- umieszczenie urządzeń transformatorów w pomieszczeniu kontenera blokującym emisję hałasu i pola elektromagnetycznego (dotyczy urządzeń NN/SN) (opcjonalnie z magazynem energii)
- ochrona odgromowa zapewniająca bezpieczeństwo porażeniowe,
- tymczasowa konstrukcja wsporcza paneli pozwala na szybką likwidację obiektu oraz przywrócenie terenu do stanu poprzedniego bez strat w środowisku i krajobrazie,
- nie planuje się ciągłego oświetlenia farmy w nocy; do oświetlenia zastosowane będą lampy o niskiej emisji promieniowania UV oraz skierowane w dół,
- zakłada się wykonanie podziemnej trasy kablowej w celu wyeliminowania ryzyka kolizji ptaków z przewodami energetycznymi,
- zabezpieczenie kabli warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia przez gryzonie,

- zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach budynku stacji transformatorowej, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych, celem uniemożliwienia zajmowania obiektu przez nietoperze,
- po zakończeniu okresu eksploatacji wszystkie elementy i urządzenia poddane zostaną recyklingowi oraz częściowo w przypadku niektórych elementów spalaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uwzględniając jednocześnie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 u.o.o.ś., a także rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w konsekwencji stwierdzono, iż ww. inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska, w tym również na okolicznych mieszkańców. Tym samym obawy społeczności lokalnej dotyczące negatywnego wpływu realizacji inwestycji na środowisko wyrażone w petycji z dnia 7 lutego 2023 r., w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji, w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także w oparciu o dokumentację przedłożoną przez Inwestora, jak i pozytywne stanowiska organów współdziałających, uznać należy za niezasadne.

Ponadto wskazać należy, iż Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy wziął także pod uwagę głos i opinię mieszkańców wsi Wolibórz. Działając w świetle obowiązujących przepisów prawa uznał jednak, iż na podstawie Raportu, który ma zasadnicze znaczenie w postępowaniu zmierzającym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i podlega pełnej ocenie przez organ prowadzący postępowanie, w świetle oceny całokształtu materiału dowodowego, w oparciu o stanowiska organów współdziałających, można bowiem wykluczyć kwestie podniesione w petycji. W ocenie Organu realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko, krajobraz czy na jakość życia ludzi w najbliższym otoczeniu przedmiotowej inwestycji.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż planowane do realizacji przedsięwzięcie, jakim jest budowa farmy fotowoltaicznej, zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r., poz. 1436 z późn. zm.) zaliczane jest do instalacji odnawialnego źródła energii (instalacja OZE). Farma fotowoltaiczna stanowi więc rodzaj inwestycji proekologicznych. Jako odnawialne źródło energii przyczynia się do racjonalizacji zużycia energii, surowców i materiałów, minimalizacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, a także nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska

naturalnego, w tym dla zdrowia społeczności lokalnej. Farma fotowoltaiczna stała się więc alternatywą dla konwencjonalnego źródła energii.

Zadaniem przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, a także spełnienie wymogów pakietu klimatycznego poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie energii elektrycznej jest nadrzędnym celem do osiągnięcia globalnych i ponadlokalnych celów środowiskowych – poprawy stanu atmosfery i ograniczenia ocieplenia klimatu.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż tut. Organ ważąc interes Inwestora oraz lokalnej społeczności, zobligowany jest do postępowania zgodnie z przepisami prawa materialnego. W świetle bowiem art. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2022/2577 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustanawiającego ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej (Dz. U. UE. L. z 2022 r., Nr 335, str. 36), przedmiotowa inwestycja stanowi priorytetowe zadanie spełniające wymogi nadrzędnego interesu publicznego. Ponadto jako instalacja służąca do pozyskania energii elektrycznej farma fotowoltaiczna w trakcie eksploatacji z technologicznego punktu widzenia pełni rolę rozwiązania chroniącego środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Wójta Gminy Nowa Ruda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pobrano opłatę skarbową:

*- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł,
- za dołączone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł;
na podstawie części I pkt 45 kolumna 3 oraz
na podstawie części IV kolumna 3
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).*

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Z up. Wójta
Anna Zawiślak

Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Pan – Pełnomocnik RP Global Solar II Sp. z o. o.
ul. Opolska 110/406, 31 – 323 Kraków,;
2. Strony postępowania – Obwieszczenie;
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przez e – PUAP;
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przez e – P UAP;
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie przez e – PUAP;
6. a/a (ITOŚ).

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Chodakowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej
+48 74 872 09 46
e – mail: mchodakowska@gmina.nowaruda.pl

31.10.2023 r.